

Министерство образования и науки Пермского края
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Нытвенский многопрофильный техникум»
(КГАПОУ «НМТ»)

Лицензия серия 59Л 0001831, рег. № 3999 от 29.05.2015 г.

Аккредитация 59А01 №0000762, рег. № 574 от 02.06.2015г.

617000 Пермский край г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, 118

Телефон, факс (34272) 31595, 30103 ИНН 5942100383 КПП 594201001 ОКПО 36442720, ОГРН
1025902281569

E-mail kgaousponpet@yandex.ru, <http://npet.permarea.ru>

От 09 сентября 2016 г. № 301

Федеральная служба по труду и
занятости

Государственная инспекция труда в
Пермском крае

Главному государственному
инспектору труда

М.И. Тылибцеву

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нытвенский многопрофильный техникум» на предписание Государственной инспекции труда № 216/2016/203/3 от 17 августа 2016 года, предоставляет информацию по устранению нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также пакет документов (копии):

1. Разработана программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте (Приказ № 02/119 от 22.08.2016 г. приложение 1).
2. Согласно «Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» периодичность проведения повторных инструктажей для водителя АТС будет проводиться ежеквартально, о чем закреплено в инструкции (приложение 2).
3. Разработана программа проведения вводного инструктажа (Приказ № 02/119 от 22.08.2016 г. приложение 1).
4. Проведение первичных на рабочем месте и повторных инструктажей для работников техникума организовано непосредственными руководителями подразделений (Приказ № 02/119 от 22.08.2016 г. приложение 1).
5. Обучение на соответствующую группу по электробезопасности Батуев В.С. прошел 31.08.2016 г. (Договор о профессиональной подготовке, повышении квалификации и аттестации работников предприятий № 98/08-16 от 31 августа 2016 года, Приложение 3).
6. Приобретены и установлены электродержатели для выполнения сварочных работ (Счет ООО «Сварочная техника-Урал» № 1051 от 24.08.2016 г., Приложение № 4).
7. Сварочные посты оборудованы негорючей ширмой (Счет ООО «Сварочная техника-Урал» № 1054 от 24.08.2016г., Приложение № 5).
8. Разработана и утверждена инструкция по технической эксплуатации зданий и сооружений (Приложение № 6).

9. Определен перечень должностей, требующих отнесения производственного персонала к группе 1 по электробезопасности (приказ № 02/123 от 25.08.2016г., приложение № 7).
10. Присвоена первая группа по электробезопасности всем работникам техникума, путем проведения инструктажа, о чем свидетельствует журнал учета инструктажей по электробезопасности (Приложение № 8).
11. Приобретены и укомплектованы медицинские аптечки для оказания первой помощи работникам согласно нормативных требований (список содержания мед аптечки, Приложение № 9).
12. 09 сентября 2016 г. с работниками техникума заключены дополнительные соглашения к трудовому договору, в которых указан срок выплаты заработной платы.
13. Установлены над въездными воротами в помещения для хранения АТС знаки, указывающие максимально допустимый по условиям безопасности габарит АТС по высоте. (Договор с ООО «ПКФ «КАМАЗНАК» № 46 от 31.08.2016 г., Приложение № 10).
14. Осмотровая канава оборудована стационарным упором для колес АТМ в боксе № 5.
15. Нанесена сигнальная разметка на рассекателях и ребордах осмотровых канав.
16. Для перехода через осмотровую канаву оборудованы съемные переходные мостики.
17. Для водителя АТС до 1 декабря 2016 года будет проведено обязательное психиатрическое освидетельствование, от 01 сентября 2016 года заключен договор с «Пермским краевым госпиталем» на данное освидетельствование (Приложение 11).

Директор



М.С. Бояршинов

(272) 31595
Н.В. Ревуцкая